



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

А/я. 35, Зинина ул., д. 4, Казань, 420097. Тел. (843)231-17-77, факс (843)231-17-01 E-mail: privol@gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
№ 43-17-157-128**

16 марта 2018 года
(дата)

РМЭ, Горномарийский район,
с. Пайгусово, ул. Новая, 105в.
(адрес организации)

Законному представителю
МДОУ детский сад «Изи мукш»
(полное наименование организации)

Мною:

Степановым Валерием Виталиевичем—государственным инспектором Марийского
территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора.
(должности, фамилии инициалы лиц уполномоченных выдавать предписания)

на основании акта проверки № 43-17-157-128 от 16.03.2018 г., составленного по
результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении МДОУ детский
сад «Изи мукш», ИНН 1202005797, ОГРН 1021202051408,
(наименование, номер и дата документа, явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего этот документ)

в присутствии:

заведующего МДОУ детский сад «Изи мукш» Ефимовой Людмилы Сергеевны
(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Вам предписывается: устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п\п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения
1.	Ответственный за электрохозяйство не имеет соответствующую группу по электробезопасности	п. 1.2.7. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистр. №4145)	30.07.2018

2.	Отсутствует заземляющий проводник между ВРУ-1 и ВРУ-2.	п.2.7.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистр. №4145),	По получении предписания
3.	Стиральные машины и холодильники не заземлены.	п.2.7.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистр. №4145),	По получении предписания
4.	На ЩО отсутствуют знаки безопасности.	п.2.2.20. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистр. №4145),	30.07.2018г.
5.	Отсутствует оперативный журнал.	п.1.8.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистр. №4145),	30.07.2018г.
6.	Отсутствует распоряжение о разрешении лицам единоличного осмотра электроустановок	п.1.2.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистр. №4145), п. 1.7.82. Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ от 8.07.2002г №204.	30.07.2018г.
7.	Отсутствует распоряжение о назначении лиц, имеющих право быть допускающим.	п.1.2.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистр. №4145), п. 1.7.82. Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ от 8.07.2002г №204.	30.07.2018г.

ВЫВОДЫ

В ходе плановой проверки МДОУ детский сад «Изи мукш» предписано к устранению 7 нарушений.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или в Приволжское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

На основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 и п. 5 «Положения об осуществлении федерального государственного энергетического надзора», утвержденному постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 г. № 610, **Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее установленных сроков направить в Приволжское управление Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26а, с приложением документов подтверждающих выполнение требований данного предписания.**

В случае не выполнения указанного предписания в установленные сроки, в судебном порядке будет решаться вопрос о привлечении МДОУ детский сад Изи мукш к административной ответственности по ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор

Марийского территориального отдела

(Должность)

подпись

Степанов В.В.


фамилия, инициалы

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

Ефимова Людмила Сергеевна - заведующий МДОУ детский сад «Изи мукш»

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица)

"16" марта 2018 г. _____


(подпись)